



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КИРОВСКИЙ ЗАВОД
ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
(АО «КЗОЦМ»)

610016, г. Киров, пр. Октябрьский, д. 18

тел. +7 (8332) 40-65-02

<https://www.kzocm.ru>

e-mail: ocm@kzocm.ru,

ИНН 4347000477 / КПП 434501001

ОКПО 00195375 / ОГРН 1024301313376

ПАСПОРТ

Гильзы медные луженые (ГМЛ),
климатического исполнения Т2
соответствуют требованиям нормативных документов
ГОСТ 23469.3-79

1. Материал: труба медная марки М2.
2. Сертификат соответствия: не требуется.
3. Назначение: применяются для соединения и ответвления проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 240 кв.мм на напряжение до 10 кВ.
4. Толщина и качество покрытия соответствует ГОСТ 9.302-88.
5. Механические и электрические испытания соответствуют требованиям ГОСТ 10434-76.
6. Испытания на надежность проведены по ГОСТ 17441-78 и ГОСТ 12216-74.

Срок службы не менее 25 лет.

Гарантии изготовителя: Изготовитель гарантирует соответствие гильз медных луженых (опресс.) требованиям ГОСТ 23469.3-79.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления при соблюдении условий хранения.

Дата выдачи паспорта: 01.10.2024 г.

Сделано в России.

Технический контроль:  Багаева Ю.В.

