

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 1

**На рукава металлические в оболочке диаметром условного прохода
32 мм, РЗ-Ц-ПВХ-32**

Дата изготовления 15.01.2025

Партия № - 1

Количество: 10 000 м п, мест 400 шт.

№ п/п	Наименование, характеристика	Требование стандартов	Фактические значения
1	Внешний вид, маркировка, упаковка	Визуальный контроль	Соответствует
2	Наименьший эксплуатационный радиус при изгибе мм	150	Соответствует
3	Толщина оболочки	0,3-0,5 мм	Соответствует
4	Длина рукава и отклонение от номинальной длины	50 м Отклонение +-2%	Соответствует

Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления

Продукция соответствует требованиям **ТУ ВУ 193302856.004-2019**

Начальник производственного участка

Сосинский А.В.

Инженер-контролер

Трухоновец Т.Н.



ОТК.

ОТК М4